

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д.14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: novgsen@mail.natm.ru
http://www.cgevnov.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510602 от 06.09.2013 г.
Действителен до 06.09.2018 г.

Фактический адрес:
175200, Новгородская область
г. Старая Русса, ул. Кириллова, д.6 «А»,
тел./факс 8 (81652) 5-74-07
e-mail: sanstr@novgorod.net

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Лебедева Л.А.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 1069-1071 от 20 января 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе

2. Юридический адрес: г.Старая Русса, ул. Кириллова, д. 6а

3. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "ЖКХ Холмского района"
Проба № 1069 - Холмский район, г.Холм, ул. Р. Люксембург, 25, колонка
Проба № 1070 - Холмский район, г.Холм, ул. Урицкого-Новикова, колонка
Проба № 1071 - Холмский район, г.Холм, ул. М. Горького, колонка

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:
14.01.2015 15:00

Ф.И.О., должность: Горская Л.Ф. помощник врача эпидемиолога

Условия доставки: соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.01.2015 16:00

НД на отбор проб:

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",

ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",

ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа."

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований: Госнадзор

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",

ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."

8. Код образца (пробы): Б.Х.15.1069, Б.Х.15.1070, Б.Х.15.1071

9. Условия проведения испытаний: -

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.01.2015 16:30					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 1069 - 20					
дата начала испытаний 14.01.2015 16:30 дата выдачи результата 20.01.2015 09:48					
1	Цветность	градус	9,0±5,0	не более 20	ГОСТ 3351-74*
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	менее 1	не более 2,6	ГОСТ 3351-74*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. санитарно-гигиенической лабораторией - врач-лаборант
Александрова С. А.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.01.2015 16:30					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 1069 - 20					
дата начала испытаний 14.01.2015 16:30 дата выдачи результата 20.01.2015 09:48					
1	Водородный показатель	ед. pH	8,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф14.1.2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	3,7±0,6	не более 7,0	ГОСТ Р 52407-2005
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,123±0,012	не более 1,5	ГОСТ 4192-82
4	Нитрит-ион	мг/дм3	0,070±0,007	не более 3,0	ГОСТ 4192-82
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	менее 2,2	не более 45,0	ГОСТ 18826-73*
6	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	0,25±0,06	не более 0,3	ГОСТ 4011-72*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. санитарно-гигиенической лабораторией - врач-лаборант
Александрова С. А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.01.2015 16:10					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 1069 - 222					
дата начала испытаний 14.01.2015 16:10 дата выдачи результата 16.01.2015 15:08					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих кластридий	спор в 20 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термогелерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. отделением бак.исследований-врач-бактериолог
Дюхотниовская Е. И.

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.01.2015 16:30					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 1070 - 21					
дата начала испытаний 14.01.2015 16:30 дата выдачи результата 20.01.2015 09:48					
1	Цветность	градус	37,0±4,0	не более 20	ГОСТ 3351-74*
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	4,5±0,5	не более 2,6	ГОСТ 3351-74*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. санитарно-гигиенической лабораторией - врач-лаборант
Александрова С. А.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 14.01.2015 16:30					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 1070 - 21					
дата начала испытаний 14.01.2015 16:30 дата выдачи результата 20.01.2015 09:48					
1	Водородный показатель	ед. pH	8,0±0,2	6 - 9	ПНД Ф14.1.2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	3,8±0,6	не более 7,0	ГОСТ Р 52407-2005
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,17±0,02	не более 1,5	ГОСТ 4192-82
4	Нитрит-ион	мг/дм3	0,154±0,015	не более 3,0	ГОСТ 4192-82
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	менее 2,2	не более 45,0	ГОСТ 18826-73*
6	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	1,9±0,3	не более 0,3	ГОСТ 4011-72*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний
зав. санитарно-гигиенической лабораторией - врач-лаборант
Александрова С. А.

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 14.01.2015 16:10					
внутрилабораторный номер образца (пробы) 1070 - 223					
дата начала испытаний 14.01.2015 16:10 дата выдачи результата 16.01.2015 15:08					
1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Диохтиновская Е. И.
 зав. отделением бак.исследований-врач-бактериолог

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 14.01.2015 16:30

внутрилабораторный номер образца (пробы) 1071 - 22

дата начала испытаний 14.01.2015 16:30 дата выдачи результата 20.01.2015 09:48

1	Цветность	градус	13,0±1,0	не более 20	ГОСТ 3351-74*
2	Мутность (по формазину)	ЕМФ	1,9±0,2	не более 2,6	ГОСТ 3351-74*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Александрова С. А.
 зав. санитарно-гигиенической лабораторией - врач-лаборант

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Образец поступил 14.01.2015 16:30

внутрилабораторный номер образца (пробы) 1071 - 22

дата начала испытаний 14.01.2015 16:30 дата выдачи результата 20.01.2015 09:48

1	Водородный показатель	ед. pH	7,9±0,2	6 - 9	ПНД Ф14.1:2:3:4.121-97
2	Жесткость общая	мг-экв/дм3	4,2±0,6	не более 7,0	ГОСТ Р 52407-2005
3	Аммиак и аммоний-ион (по азоту)	мг/дм3	0,21±0,02	не более 1,5	ГОСТ 4192-82
4	Нитрит-ион	мг/дм3	0,082±0,008	не более 3,0	ГОСТ 4192-82
5	Нитраты (по NO3-)	мг/дм3	менее 2,2	не более 45,0	ГОСТ 18826-73*
6	Железо (включая хлорное железо) по Fe	мг/дм3	0,76±0,15	не более 0,3	ГОСТ 4011-72*

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Александрова С. А.
 зав. санитарно-гигиенической лабораторией - врач-лаборант

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 14.01.2015 16:10

внутрилабораторный номер образца (пробы) 1071 - 224

дата начала испытаний 14.01.2015 16:10 дата выдачи результата 16.01.2015 15:08

1	Колифаги	БОЕ/100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
2	Общее микробное число	КОЕ/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
4	Споры сульфитредуцирующих клостридий	спор в 20 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01
5	Термотолерантные колиформные бактерии	бактерий в 100 мл	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01

ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Диохтиновская Е. И.
 зав. отделением бак.исследований-врач-бактериолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Софронова Т. С. медицинский регистратор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»

Аккредитованный Испытательный Лабораторный центр

Юридический адрес:
173002, Великий Новгород, ул. Германа, д. 14
Телефон, факс (8162) 77-31-03
ИНН 5321101472/КПП 532101001
e-mail: novgsen@mail.naim.ru
http://www.cgecnov.ru

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510602 от 06.09.2013 г.
Действителен до 06.09.2018 г.

Фактический адрес:
175200, Новгородская область
г. Старая Русса, ул. Кириллова, д. 6 «А»,
тел./факс 8 (81652) 5-74-07
e-mail: sanstr@novgorod.net

Заместитель руководителя ИЛЦ:

Лебедева Л. А.

Лебедева Л. А.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ 3061,3065,3067 от 18 февраля 2015 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): ТО Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском районе
2. Юридический адрес: г. Старая Русса, ул. Кириллова, д. 6а
3. Наименование образца (пробы):
вода питьевая централизованного водоснабжения
4. Место отбора: МУП "ЖКХ Холмского района"
Проба № 3061 - Холмский район, г. Холм, ул. Профсоюзная, 7а, артскважина
Проба № 3065 - Холмский район, г. Холм, ул. Восточная, артскважина
Проба № 3067 - Холмский район, г. Холм, ул. Челпанова, 34а, артскважина
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 11.02.2015 14:30
Ф.И.О., должность: Горская Л.Ф. помощник врача эпидемиолога
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 11.02.2015 16:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб.",
ГОСТ 31862-2012 "Вода питьевая. Отбор проб.",
ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований: Госнадзор
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения",
ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования."
8. Код образца (пробы): X.15.3061, X.15.3065, X.15.3067
9. Условия проведения испытаний: -