

РЕШЕНИЕ  
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ

22 июня 2020 года

№ 69 - 2020

Заместитель Холмского межрайонного прокурора Новгородской области  
младший советник юстиции Триполев А.В.,

РЕШИЛ:

1. Провести проверку в отношении:

МФУК «Холмский центр культуры и досуга»

2. **Цель проверки:** исполнение законодательства об обеспечении противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности.

3. **Основание проверки:** анализ состояния законности за период 2019 – 2020 г.г.

4. **Предмет проверки:** соблюдение законодательства в сфере обеспечения противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности объектов задействованных в проведении выборов.

5. **Установить срок проведения проверки:** с 22 июня 2020 года по 26 июня 2020 года.

6. **Поручить проведение проверки:** проведение проверки оставляю за собой.

7. **Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного уполномоченного представителя)**

МФУК «Холмский центр культуры и досуга»

Заместитель Холмского межрайонного прокурора

младший советник юстиции

А.В. Триполев



Прокуратура Российской Федерации  
Прокуратура Новгородской области

**Холмская межрайонная  
ПРОКУРАТУРА**

ул. Профсоюзная, 2 «А»  
г. Холм, Новгородская область, 175270  
тел./факс 8 (81654) 5-21-08

29.06.2020 № 7-03-2020

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

Об устранении нарушений  
законодательства о пожарной  
безопасности

Холмской межрайонной прокуратурой Новгородской области проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности на объектах, задействованных при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, в ходе которой установлено следующее.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ) каждый гражданин имеет право на состояние защищенности жизни, здоровья и имущества от пожара, в результате которого причиняется материальный ущерб, вред жизни и здоровью неопределенного круга лиц, интересам общества и государства.

Указанной нормой Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что к требованиям пожарной безопасности относятся, в том числе:

- специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом;

- меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе, по выполнению требований пожарной безопасности;

- первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Статьей 37 Федерального закона № 69-ФЗ предусмотрено, что руководители организации обязаны:

011045

Холмская межрайонная  
прокуратура Новгородской  
области  
№ 7-03-2020/Прдп164-20-  
120490019

Директору МАУК «Холмский центр  
культуры и досуга»

Хорошко С.В.

ул. Октябрьская, д. 49, г. Холм,  
Холмский район, Новгородская  
область, 175270



- соблюдать требования пожарной безопасности;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, в соответствии с Федеральным законом №69-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее – ППР), содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с п. 23 ППР, на объектах защиты запрещается хранить под лестничными маршами вещи, мебель и другие горючие материалы.

Запоры на дверях эвакуационных выходов, согласно п. 35 ППР, должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Для определения основных положений технического регулирования в области пожарной безопасности и установления общих требований пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения принят Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон №123-ФЗ).

Частью 1 статьи 84 Федерального закона № 123-ФЗ оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих способов:

- 1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с постоянным или временным пребыванием людей;
- 2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре;
- 3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности на путях эвакуации в течение нормативного времени;
- 4) включение эвакуационного (аварийного) освещения;
- 5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов;
- 6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами оповещения людей о пожаре;
- 7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию.



Согласно ч. 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Проведенной проверкой установлено, что в здании МАУК «Холмский центр культуры и досуга», расположенном по адресу: Новгородская область, Холмский район, г. Холм, ул. Октябрьская, д. 49 (избирательный участок № 2002), в нарушение ч. 1 ст. 84, ч. 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ, не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации в соответствии с требованием указанных норм, в нарушение п. 23 ППР под лестничным маршем хранятся горючие материалы (деревянные доски), в нарушение п. 35 ППР в помещении для голосования запор двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.

В здании МАУК «Холмский центр культуры и досуга», расположенном по адресу: Новгородская область, Холмский район, г. Холм, ул. Старорусская, д. 53 (избирательные участки №№ 2004, 2007), в нарушение ч. 1 ст. 84, ч. 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ, не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации в соответствии с требованием указанных норм, в нарушение п. 35 ППР в помещении для голосования запор двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность ее свободного открывания изнутри без ключа.

В здании МАУК «Холмский центр культуры и досуга», расположенном по адресу: Новгородская область, Холмский район, д. Тухомичи, ул. Центральная, д. 5 (избирательный участок № 2010), в нарушение ч. 1 ст. 84, ч. 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ, не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации в соответствии с требованием указанных норм.

В здании МАУК «Холмский центр культуры и досуга», расположенном по адресу: Новгородская область, Холмский район, д. Наход, ул. Центральная, д. 14 (избирательный участок № 2012), в нарушение ч. 1 ст. 84, ч. 9 ст. 82 Федерального закона № 123-ФЗ, не предусмотрено аварийное освещение путей эвакуации в соответствии с требованием указанных норм.

Указанные факты создают угрозу жизни и здоровья граждан, участвующих при проведении общероссийского голосования, чем нарушаются их права на защиту жизни и здоровья.

Выявленные нарушения имеют место по вине должностных лиц МАУК «Холмский центр культуры и досуга» и свидетельствуют о ненадлежащем выполнении администрацией учреждения возложенных на него законом обязанностей и требует принятия действенных мер к устранению в кратчайшие сроки и недопущению впредь подобных нарушений закона и свидетельствует о необходимости решения вопроса о персональной ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.



С учетом изложенного, в целях устранения выявленных нарушений, дальнейшего соблюдения и недопущения впредь нарушений требований действующего федерального законодательства в обозначенной сфере, руководствуясь ст.24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя межрайонной прокуратуры и незамедлительно принять исчерпывающие меры к устранению и недопущению впредь выявленных нарушений законов.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, по чьей вине допущены выявленные нарушения.
3. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить межрайонному прокурору в письменной форме не позднее, чем в установленный законом месячный срок.

Холмский межрайонный прокурор

старший советник юстиции

 Г.В. Бойцов